



Rekomendacijos vėdinimo kaminėlių montavimui, jeigu konkretaus vėdinimo kaminėlių gamintojo nenurodyta kitaip:  
Vėdinimo kaminėlio flanšas montuojamas tarp dviejų membranų pagal gamintojo instrukcijas. Flanšas tvirtinamas prie pagrindinės membranos ir ant flanšo viršaus rekomenduojama sumontuoti papildomą membranos lakštą ~900x900 mm, ant kurio tvirtinama hidroizoliacinė stogo viršutinė membrana. Mažiausias flanšo plotis yra \*150 mm persidengimui.

Vėdinimo kaminėliai:

- Vėdinimo kaminėlių išdėstymas, aukščiai ir vienetų skaičius stogo plotui turi būti planuojami kiekvienam konkrečiam stogui, laikantis STR 2.04.01:2018 reikalavimų.

- Bendrosios instrukcijos:

- Ištraukiamo oro kanalas yra aukščiausiame stogo taške

(kraigo ir stogo šilumos izoliacijos griovelių surinkimo kanalas).

- Sujungimas su hidroizoliacija turi būti sandariai atliktas naudojant vėdinimo kaminėlio flanšą.

- Vėdinimo kaminėliai izoliuojami, kad nesusidarytų kondensatas arba įrengiamas kondensato indas.

Projektuojant ir montuojant reikia atsižvelgti į konkretaus vėdinimo kaminėlio gamintojo instrukcijas.