

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 005-IT-OFF-DoP-14-w2

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
005-IT-OFF-DoP-14-w2
2. Naudojimo paskirtis (-ys):
Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių izoliacija (ThIBell)
3. Gamintojas:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o.
44-100 Gliwice, ul.Okružna 16, Polska
www.isover.pl
4. Įgaliotasis atstovas:
netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
Sistema 1 - degumo charakteristika
Sistema 3 - kitoms charakteristikoms
- 6a. Darnusis standartas: EN 14303:2009+A1:2013
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
- 6b. Europos vertinimo dokumentas:
netaikoma
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Ventilam Alu Plus / ML-3 Plus
20-49mm, MW – EN 14303 - T5 - ST(+150 - AW0,4
50mm, MW – EN 14303 - T5 - ST(+150 - AW0,8

1 lentelė

Esminės charakteristikos	Šio ir kitų Europos standartų reikalavimų skyriai susiję su esminėmis charakteristikomis	Darnusis standartas EN 14303:2009+A1:2013	Deklaruoti lygiai arba klasės / NPD
Šiluminė varža	4.2.1 Šilumos laidumo koeficientas	Deklaruota λ vertė	Žr. 2 lentelę
	4.2.2. Linijiniai matmenys	Storio nuokrypių klasė	20-50mm T5
Reakcija į ugnį	4.2.4 Reakcija į ugnį	Reakcija į ugnį	A2-s1,d0
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas aukštose temperatūrose	4.2.1 Šilumos laidumo koeficientas	Deklaruota λ vertė	Žr. 2 lentelę
	4.3.2 Didžiausia eksploatavimo temperatūra	Deklaruota ST(+) vertė	ST(+) 150
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas, veikiant senėjimui/ irimui	4.2.1 Šilumos laidumo koeficientas	Deklaruota λ vertė	Žr. 2 lentelę
	4.2.5. charakteristikų ilgaamžiškumas	Šiluminės varžos ilgalaikiškumas, veikiant senėjimui	Laikui bėgant nekinta
	4.2.3 Matmenų pastovumas arba 4.3.2 Didžiausia eksploatavimo temperatūra		ST(+) 150
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas aukštose	4.2.5. charakteristikų ilgaamžiškumas		Reakcija į ugnį nepablogėja

Ventilam Alu Plus / ML-3 Plus 20-50 mm

2/2

temperatūrose			kylant temperatūrai
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui	4.2.5. charakteristikų ilgaamžiškumas		Laikui bėgant nekinta
Gniuždymo stipris	4.3.4 Gniuždymo įtempis arba gniuždymo stipris	CS(10)i arba CS(10/Y)i deklaruota vertė	NPD
Laidumas vandeniui	4.3.5 Vandens įmirkis	WSi Deklaruota vertė	NPD
Laidumas vandens garams	4.3.6. Vandens garų varžos faktorius	Deklaruota μ , MVi vertė	NPD
Koroziją sukeliančių medžiagų lygis	4.3.7 Vandenyje tirpių jonų pėdsakai ir pH vertė	Vandenyje tirpių jonų pėdsakai: chloridas/fluoridas/silikata s/natris, -pHi	NPD
Garso sugerties rodiklis	4.3.8 Garso sugertis	α_{wi} (AWi) deklaruota vertė	0,4 už storis 20-49 mm 0,8 už storis 50 mm
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas patalpose	4.3.9 Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	Lygis ES iki šiol nenustatytas	NPD
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	4.3.10 Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Kai yra, pagal nacionalinius bandymų metodus	Nacionaliniis bandymų metodas dar nesukurtas

i – atitinkamas deklaruotas lygis arba klasė

2 lentelė

Deklaruojama λ_D vertė												
T [°C]	10	40	50	100	150	--	--	--	--	--	--	--
Λ [W/mK]	0,038	0,041	0,046	0,057	0,068	--	--	--	--	--	--	--

NPD – Našumas nenustatytas /No Performance Determined

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:
netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Gliwice,
13.10.2022

Adam Marchacz

**Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Fabryki ISOVER**

Adam Marchacz

